ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(на каждый день)

- Руководитель обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится учреждение (с ночным пребыванием людей), информации о количестве людей, в том числе детей, находящихся на объектах (в том числе в ночное время).
- Руководитель не допускает превышение предельного количества людей (детей), которые могут одновременно находиться на объекте (в помещении).
- Руководитель обеспечивает проверку наличия и исправности электрических фонарей:

  - не менее 1 фонаря на каждого дежурного;

  - 1 фонарь на 50 человек.
- Руководитель обеспечивает проверку исправности телефонной связи (устройств для подачи сигнала тревоги при пожаре).
- Руководитель обеспечивает проверку состояние и содержание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) сухой растительности (для загородных учреждений).
- Руководитель обеспечивает проверку состояния и содержания эвакуационных путей и выходов:

  - запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

  - запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, а также блокировать двери эвакуационных выходов; изменять направление открывания дверей;

  - ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
- Руководитель обеспечивает проверку состояния запаса воды (уровня воды) на нужды наружного противопожарного водоснабжения, при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов извещает об этом подразделение пожарной охраны (для загородных учреждений).
- Руководитель обеспечивает проверку обеспечения доступности подъезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
- Руководитель исключает применение:

  - фальшфейеров, пиротехнических изделий;

  - открытого огня (факелы, свечи, лампы, изделия, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании с помощью открытого огня).

***